

BAB/ 949 /2014

WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa poddasza zabytkowego dworu Pusłowskiego w Warszawie przy ul. Ksawerów 13 wraz z remontem budynku oraz istniejących instalacji” – Nr Sprawy 16/BAB/PN/2014

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych informuje, że w dniu 10 lipca 2014 roku wpłynęły w niniejszym postępowaniu pytania o następującej treści:

Pytanie 1.

„Czy Zamawiający uzna za możliwe przyjęcie dla zadania „*wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji*”, rozwiązania technicznego wykonania izolacji poziomej technologią bezinwazyjną, polegającą na wytworzeniu w obrębie swego działania elektrofizycznej blokady, uniemożliwiającej przemieszczenie wody strukturą ścian w procesie kapilarnego podciągania wody?

Pytanie 2.

Proszę o wyjaśnienie w jakiej formie mają być kosztorysy ofertowe (czy szczegółowe, czy uproszczone?).


Odpowiedź:

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający, na przysłane pytania udziela odpowiedzi o następującej treści:

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie innej metody izolacji poziomej ścian. Zgodnie z decyzją Stołecznego Konserwatora Zabytków izolację poziomą ścian należy wykonać metodą iniekcji.

Ad. 2. Kosztorysy ofertowe winny być wykonane w formie szczegółowej.

NACZELNIK WYDZIAŁU


Jerzy Kościęca-Jaworski